

IV/EK/1360/15/DUL

A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec
Tel. +48 34 353 13 02 | Fax +48 34 353 13 06
E-mail lubliniec@asa-pl.pl | Web www.fcc-group.pl
Lubliniec, 15-06-2015r.

INFORMACJA

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 12-06-2015r, dotyczące zaproszenia do składania ofert na „Modernizację elewacji budynku komunalnego przy Pl. Kościuszki 6 w Lublińcu” o treści:

1. Pozycje: 40-43, 70-73, 85,86,104-107 kosztorysu ślepego dotyczą dykonania powłok tynkarskich z zaprawy „Funcosil Sanierputz – WTA” w ilościach 14kg/m^2 gr.20mm tynku. Zgodnie z kartą produktu zużycie zaprawy na 1m^2 przy gr.20mm wynosi 26kg (1,3kg na 1mm grubości, przy czym grubość warstwy nie może być mniejsza jak 20mm). Czy w kosztorysie ofertowym skorygować ilość potrzebnego materiału, czy może zmienić technologię robót?

2. W pozycjach 47,77,89,111 dotyczących powłok malarskich farby „Funcosil Silikonfarbe” zużycie farb przy dwukrotnym malowaniu wg producenta wynosi $0,45\text{dm}^3$, Inwestor przyjmuje $0,28\text{dm}^3/\text{m}^2$. Czy w kosztorysie ofertowym skorygować ilość potrzebnego materiału, czy może zmienić technologię robót?

informuję, że każdy oferent normy zużycia wynikające z pozycji KNR i kart technicznych produktu i związane z tym koszty powinien skalkulować zgodnie ze swoją wiedzą techniczną.

Jednocześnie nadmieniam, że Inwestor zmienia technologię wykonania elewacji ściany tylnej oraz bocznych opisanych w pkt. 5.2.3 Projektu budowlanego na technologię tradycyjną tj. tynk cementowo-wapienny, nakrapiany.

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przedłużony do 18-06-2015r. do godz. 9:30 a na kopercie powinna być adnotacja „Oferta na modernizację elewacji budynku komunalnego przy Pl. Kościuszki 6 w Lublińcu” oraz „Nie otwierać przed 18-06-2015r. godz. 10.00”.

Z poważaniem

Dyrektor ds. Zamówień Publicznych
Członek Zarządu

mgr inż. Marek Monkos