

„Uchwała antysmogowa” – praktyczne zastosowanie się do zapisów, sposób postępowania.

Mam instalację,

w której następuje spalanie paliw

stałych, której eksploatacja

rozpoczęła się przed 1.09.2017 r.

Instalacja dostarcza ciepło do

systemu centralnego

ogrzewania (kocioł).

Instalacja wydziela ciepło lub

wydziela ciepło i przenosi je do innego

nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz

powietrza np.: kominek, piec)

- Wymiana na instalację spełniającą wymagania

Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia

24.04.2015.

Chyba że, instalacja

- osiąga sprawność cieplną min 80% lub

- jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Do

31.12.2022

Sprawdzam wiek kotła na dzień

1.09.2017 r.

- Wiek kotła powyżej 10 lat (2006 r. i starsze)

- Kotły bez tabliczki znamionowej

- Wiek kotła od 5 do 10 lat (od 2007 do 2012)

- Wiek kotła poniżej 5 lat (od 2013 do 31.08.2017)

- Klasa 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012