

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

centr. (34) 356-32-85, 356-26-74

psse.lubliniec@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-lubliniec

Lubliniec, 12.02.2025 r.

NS-HK.9022.8.2025

DECYZJA

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni  
Basenu Krytego w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich 42 za rok 2024

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz po analizie:
  - parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
  - wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu harmonogramem kontroli wewnętrznej przedstawionych w sprawozdaniach z pobierania i badań nr:
    - SB/01593/01/2024, SB/01594/01/2024 z dnia 11.01.2024 r.; SB/06254/01/2024 z dnia 24.01.2024 r.; SB/11487/02/2024, SB/11488/02/2024 z dnia 07.02.2024 r.; SB/17240/02/2024 z dnia 21.02.2024 r.; SB/27385/03/2024, SB/23466/03/2024 z dnia 06.03.2024 r.; SB/30192/03/2024 z dnia 20.03.2024 r.; SB/39629/04/2024, SB/39630/04/2024 z dnia 10.04.2024 r.; SB/46725/04/2024 z dnia 24.04.2024 r.; SB/52322/05/2024, SB/52321/05/2024 z dnia 08.05.2024 r.; SB/58206/05/2024 z dnia 22.05.2024 r.; SB/64822/06/2024 z dnia 06.06.2024 r.; SB/67959/06/2024 z dnia 13.06.2024 r.; SB/71789/06/2024 z dnia 20.06.2024 r.; SB/81667/07/2024, SB/81666/07/2024 z dnia 11.07.2024 r.; SB/88561/07/2024 z dnia 24.07.2024 r.; SB/99919/08/2024, SB/99922/08/2024 z dnia 21.08.2024 r.; SB/106416/09/2024 z dnia 05.09.2024 r.; SB/112526/09/2024, SB/112567/09/2024 z dnia 18.09.2024 r.; SB/K/2069/10/2024 z dnia 09.10.2024 r.; SB/123493/10/2024, SB/123494/10/2024 z dnia 10.10.2024 r.; SB/129469/10/2024 z dnia 22.10.2024 r.; SB/130166/10/2024 z dnia 23.10.2024 r.; SB/136314/11/2024, SB/136315/11/2024 z dnia 06.11.2024 r.; SB/142239/11/2024 z dnia 20.11.2024, SB/146636/11/2024 z dnia 28.11.2024 r.; SB/149430/12/2024 z dnia 04.12.2024 r.; SB/153862/12/2024 z dnia 12.12.2023 r.; SB/157562/12/2024 z dnia 18.12.2024 r. wydanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A,
    - zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
    - protokołów kontroli nr: 315/NS-HKiŚ/2024 z dnia 24.09.2024 r., 369/NS-HKiŚ/2024 z dnia 29.10.2024 r.

Wpłynęło dnia: 12.02.2025  
nr: 03841/25  
wc: 000424/25  
Zat. WZ

10-02-2025  
AFJ

- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, przedstawionych w sprawozdaniach z badań nr:
  - OL/BW/611/917/W/24, OL/BW/612/918/W/24 z dnia 26.09.2024 r. OL/BW/633/919/W/24 z dnia 04.10.2024 r. wydanych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu;
  - DL.9052.4.103.2024.03 zatwierdzonego 04.10.2024 r. przez Kierownika Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu  
 stwierdza, że woda w zakresie badanych parametrów określonych w załączniku nr 1 i 2,  
 z okresowym wyłączeniem parametrów: potencjału redox, chloru wolnego, chloru  
 związanego, chloroformu, spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda na  
 pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

#### UZASADNIENIE

Zarządzający pływalnią prowadził bieżącą obserwację jakości wody i dokumentował ją w sposób nie budzący zastrzeżeń, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Badania jakości wody Strona realizowała zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody. Badania zlecano do wykonania laboratorium posiadającemu akredytację PCA na wykonywanie badań parametrów odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach, określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem, zarządzający informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o wystąpieniu przekroczeń oraz o podejmowanych w związku z nimi działaniami naprawczymi.

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu sieciowego Lubliniec.

Ocena jakości wody na pływalni:

- a. Woda wprowadzana do niecki basenowej dużej z systemu cyrkulacji

Ilość punktów pobierania próbek wody	1
Ilość badań ogółem	15
Ilość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	14
Ilość badań wykonanych przez PPIS w Lublińcu	1

- b. Woda w niecce basenowej

Ilość punktów pobierania próbek wody	1
Ilość badań ogółem	25
Ilość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	24
Ilość badań wykonanych przez PPIS w Lublińcu	1

W zakresie mikrobiologicznym wykonano następujące oznaczenia: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48 h, natomiast

w zakresie fizykochemicznym oznaczono mętność, pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność.

W zakresie mikrobiologicznym woda spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230). Czynnikiem o najwyższym znaczeniu dla zdrowia spośród wszystkich związanych z wodą na pływalni są wskaźniki mikrobiologiczne, które w ciągu całego 2024 roku spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Badania jakości wody w zakresie fizykochemicznym wykonywane przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach kontroli urzędowej wykazały przekroczenia w zakresie następujących parametrów: potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego, chloroformu. W związku z przedmiotowymi przekroczeniami eksploatator basenu podejmował działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230). Przekroczenia te sygnalizowały konieczność poprawy działania systemu uzdatniania i wymagały podjęcia działań naprawczych, ponieważ mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu zarządzający pływalnią powinien dążyć do utrzymania wartości badanych parametrów na poziomie wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego pływalnią oraz nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu skontrolowano również jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach Basenu Krytego w Lublińcu. W zbadanych próbkach ciepłej wody użytkowej nie stwierdzono obecności bakterii Legionella sp.

Po analizie powyższego na przestrzeni raportowanego okresu stwierdza się, że woda w zakresie badanych parametrów określonych w załączniku nr 1 i 2 z okresowym wyłączeniem parametrów: potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego, chloroformu, spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublińcu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Otrzymują:**

1. Gmina Lubliniec, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5

**Do wiadomości:**

1. a/a

