

Lubliniec, dnia 29.09.2025 r.

K O M U N I K A T

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 01.09.2025 r. oraz 15.09.2025 r. badań wody basenowej stwierdzono, że woda na Basenie Krytym w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 42 spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2022r., poz. 1230).

Jedynie w badaniach wykonanych w dniu 01.09.2025 r. w niecce basenu stwierdzono jedynie nieznacznie obniżony potencjał Redox – 745 mV (norma min.750 mV), a pozostałe parametry spełniały wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2022r., poz. 1230). Podjęto działania naprawcze zmierzające do podwyższenia potencjału Redox polegające na zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów. W efekcie, w wewnętrznych badaniach wody wykonywanych na basenie, stężenie potencjału Redox było prawidłowe

Wyniki badań dostępne są w biurze Basenu Krytego.