

Lubliniec, dnia 23.04.2026 r.

## K O M U N I K A T

Na podstawie otrzymanych wyników badań wody przeprowadzonych w dniu 07.04.2026 r. w wodzie w niecce Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 42 stwierdzono nieznacznie przekroczony chloroform 0,036 mg/l (norma < 0,03 mg/l). Pozostałe parametry wody w niecce, w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji oraz w wodzie wprowadzanej do pływalni spełniały wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2022 r., poz. 1230).

Natychmiast podjęto próby naprawcze polegające na zwiększeniu ilości płukań filtrów i zlecono dodatkowo badanie parametru chloroformu w wodzie basenowej w niecce basenu.

W badaniach wody w niecce basenu wykonanym w dniu 20.04.2026 r. wszystkie parametry spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, poza chloroformem, którego poziom w wodzie się obniżył, ale nadal nie spełniał normy – 0,034 mg/l (norma <0,03 mg/l). W celu jego obniżenia utrzymano zwiększoną ilość płukań filtrów oraz pomiar stężenia tego parametru podczas wykonywanych kolejnych badań wody.

Wyniki badań dostępne są w biurze Basenu Krytego.