

Lubliniec, dnia 01.07.2026 r.

K O M U N I K A T

Na podstawie otrzymanych wyników badań wody przeprowadzonych w dniu 01.06.2026 r. w wodzie w niecce Basenu Krytego oraz w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji stwierdzono nieznacznie podwyższony poziom chloroformu. Pozostałe parametry wody w niecce, w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji oraz w wodzie wprowadzanej do pływalni spełniały wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2022 r., poz. 1230).

Natychmiast podjęto próby naprawcze polegające na zwiększeniu ilości płukań filtrów oraz zlecono dodatkowe badanie stężenia chloroformu w obu punktach poboru czyli w niecce basenu oraz w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji.

W badaniach wody w niecce basenu wykonanym w dniu 15.06.2026 r. wszystkie parametry spełniały wymagania określone w ww. rozporządzeniu, również stężenie chloroformu nie przekroczyło dopuszczalnych wartości.

Wyniki badań dostępne są w biurze Basenu Krytego.